检 测 报 告

迅捷检字[2024]XXXXXX号

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及[illegible]章无效；无签发人签字无效。

[illegible]司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

6.委托单位如需变更上述信息[illegible]

一、概况

2、现场检测地点：[illegible]

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

4、联系方式：18507284799

5、采样时间：2024年10月9日

检测基本情况见表1，样品信息见表2，监测点位示意图见附图1，现场监测点位图见附图2。

表1 检测基本情况一览表

采样时间	检测点位	检测频次	样品状态	样品编号
10月9日	污水处理站进口	第二次	无色、透明、无气味、无浮油	S241009[illegible]
10月9日	污水处理站出口	第二次	无色、透明、无气味、无浮油	S241009[illegible]

二、检测结果

表2 检测结果一览表

检测点位	检测项目	单位	检测结果				标准限值	评价
污水处理站进口	pH值	无量纲	7.4（24.8℃）	7.3（25.1℃）	7.3（25.2℃）	7.3（25.4℃）	6.5-9.5	合格
污水处理站出口	悬浮物	mg/L	8	8	7	8	30	合格
	化学需氧量	mg/L	11	11	11	11	100	合格

氨氮	mg/L	0.071	0.042	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
总磷	mg/L	0.056	0.126	0.114	0.075	3	合格
总汞	mg/L	2.3×10^{-4}	2.2×10^{-4}	2.4×10^{-4}	2.4×10^{-4}	0.001	合格
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.005	合格

ND表示未检出

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

检测项目	测定结果	评价	测定结果	评价
悬浮物	——	——	ND	合格

化学需氧量	——	——	ND	合格
五日生化需氧量	ND	合格	ND	合格
	ND	合格		
pH值	合格	/	合格	
总铅	合格	合格	合格	
油类			合格	

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表6。

表6 检测项目分析方法、方法依据一览表

	pH值	电极法 HJ 1147-2020	pH酸度计	[illegible]-06	/
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

附图1 监测点位置示意图



监测点位图

★项目地理位置

报告完成